

Sagsnr.:  
2023-10152

Dato:  
25. september 2023

## Oversigt over ændringer i ændringsforslaget til BR18 med ikrafttrædelse den 1. januar 2024

I det følgende beskrives hver enkel ændring i ændringsforslaget. Skemaet er bygget op således:

- Venstre spalte: Ændringsnummer i ændringsforslag.
- Midterste spalte: Bestemmelse, der ændres/tilføjes
- Højre spalte: Beskrivelse / begrundelse for ændring.

§§	Beskrivelse af ændring
5, stk. 1, nr. 16	Undtager bygninger, som bruges til lejlighedsmæssig overnatning men som er for primitive til at kunne anvendes som bolig, for ansøgning om byggetilladelse, for at gøre det mere lempeligt for borgere at opstille f.eks. et shelter på privat grund. I sager, hvor en bygning er primitiv og til lejlighedsvis overnatning, men ikke overholder de særlige betingelser for undtagelsesbestemmelserne, skal kommunalbestyrelsen, ligesom i dag, vurdere i den konkrete sag, hvilke tekniske forhold, der er relevante for det ansøgte byggeri, jf. § 10, sk. 2.
6, nr. 7	Delvis undtagelse af bygninger til lejlighedsmæssig overnatning, som er for primitive til at kunne anvendes som bolig fra overholdelse af regler i bygningsreglementet.
6 a, stk. 1	Det præciseres, at transportable konstruktioner på byggepladser kan opstilles uden ansøgning om byggetilladelse, uanset hvor længe de opstilles.
6 b	Stk. 1, nr. 6: <ul style="list-style-type: none"><li>- Det tilføjes, at skurvogne, letvogne og lignende konstruktioner højst må være i 1 etage, tilsvarende bestemmelsens nr. 1-3.</li></ul> Stk. 2, nr. 3: <ul style="list-style-type: none"><li>- Anvendelsesområdet udvides, hvilket bl.a. muliggør, at pavilloner, der anvendes til bl.a. beboelse, kontor, hotel, dag-/døgninstitution mv. i 1 etage, og som er certificerede, kan opsættes uden forudgående byggetilladelse.</li></ul>

	<p>Stk. 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det tilføjes til bestemmelsen, at byggetilladelsen eller inspektionscertifikatet, i overensstemmelse med bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner, skal placeres på et tydeligt sted. Hvis der er krav om pladsfordelingsplan skal denne anbringes på et tydeligt, let læseligt sted ved alle primære indgange.</li> </ul> <p>Det er hensigten med ændringen, at det skal være nemmere for kommunerne at kontrollere certifikaterne.</p>
§ 6 f, stk. 2	Bestemmelsen tilpasses, så den stemmer overens med titlen på den præ-accepterede løsning.
6 g	Det præciseres, at midlertidig overnatning højst kan finde sted i 7 sammenhængende døgn uden byggetilladelse. Det tilføjes hertil, at overnatning i mere end 7 sammenhængende døgn kræver byggetilladelse.
6 h	Det præciseres, at bestemmelsen også finder anvendelse ved udarbejdelse af planer m.v. for eksisterende byggeri. Endvidere indføres muligheden for, at indretningsplaner for flugtveje kan byggesagsbehandles af kommunalbestyrelsen jf. § 11 b.
Overskriften før § 6 i	Redaktionel ændring.
9	Det tilføjes til bestemmelsen, at kommunen har mulighed for at vurderer om en ansøger skal tilbydes at indgive sin ansøgning på anden vis end ved at anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Ændringerne tilføjes, så bestemmelsen i BR18 er i overensstemmelse med byggelovens § 16.
11 b	Præcisering og redaktionel ændring af bestemmelsen.
20, stk. 2	En præcisering af, at der skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver, uagtet at der ikke skal ansøges om byggetilladelse.
21	<p>Stk. 1, nr. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redaktionel ændring.</li> </ul> <p>Stk. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der indføres en lempelse for bygningsafsnit indplaceret i brandklasse 4, der undtages fra tredjepartskontrol af en certificeret brandrådgiver ved udarbejdelse eller ændring af pladsfordelingsplaner-, indretningsplaner for flugtveje og</li> </ul>

	<p>inventaropstillingsplaner i eksisterende bygninger, hvor der ikke sker ændringer af de brandmæssige forudsætninger. Lempelsen indføres, da det vurderes, at der opnås et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, såfremt der er én brandrådgiver, der udfærdiger planerne samt at der udføres en uafhængig kontrol af disse.</p>
Overskriften før § 30 a	Overskriften ændres da bestemmelserne efter ændringen alene vedrører midlertidige transportable konstruktioner i konstruktionsklasse 2.
30 a	Mulighed for anvendelse af anerkendelsesordningen for statikere i forbindelse med byggesagsbehandling af midlertidige transportable konstruktioner ophører. Det vil stadig være muligt, at kommunalbestyrelsen foretager byggesagsbehandling af dokumentation for bærende konstruktioner for midlertidige transportable konstruktioner i konstruktionsklasse 1-2. Dette gøres, da anerkendelsesordningen er under udfasning.
30 b	Bestemmelsen ophæves, da muligheden for anvendelse af anerkendelsesordningen for statikere i forbindelse med byggesagsbehandling af midlertidige transportable konstruktioner ophører. Dette gøres, da anerkendelsesordningen er under udfasning.
30 c	Bestemmelens ophæves, da muligheden for anvendelse af anerkendelsesordningen for statikere i forbindelse med byggesagsbehandling af midlertidige transportable konstruktioner ophører. Dette gøres, da anerkendelsesordningen er under udfasning.
36	<p>Der indføres en lempelse for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse for byggearbejder i brand- og konstruktionsklasse 2-4. Årsagen hertil er, at de brand- og konstruktionsmæssige forhold varetages via certificeringsordningen. Hermed sikres det bl.a., at byggearbejder indplaceres i den korrekte brand- og konstruktionsklasse, således at kommunen ikke behøver at kontrollere disse forhold.</p> <p>Ændringen medfører, at kommunen i forbindelse med udstedelse af en byggetilladelse udelukkende skal vurdere dokumentation, jf. § 10, stk. 1, § 10, stk. 2, nr. 1, § 11, § 11 b, § 18 og § 22. Dette betyder, at kommunen for byggeri, som er</p>

	indplaceret i konstruktions- og brandklasse 2-4, er undtaget fra at vurdere om byggeriet er indplaceret i den korrekte konstruktions- og brandklasse. Herudover præcisere det, at kommunen ikke skal vurdere dokumentation for hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, såfremt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt.
40, stk. 2, nr. 6	Kravet om, at dokumentation skal udformes på dansk eller engelsk, har tidligere været gældende for de bærende konstruktioner og brandforhold. Kravet gøres nu generelt.
44, stk. 1	Bestemmelsen ændres, således at kommunalbestyrelsen skal give en frist for byggeriets færdiggørelse. Dette skal sikre, at der på sigt gives en endelig ibrugtagningstilladelse med sluterklæring fra en certificeret rådgiver.
51, stk. 3	Ændring om niveaufri adgang som følge af den politiske aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om Bygge- og boligpolitiske indsatser af 15. maj 2023.
98	Redaktionel ændring og præcisering af, hvornår redningsåbninger kan anvendes af personer til evakuering ved egen hjælp.
121, stk. 1, nr. 3	Kravene lempes, så installering af slangevinder svarer til kravene for installering af ABA-anlæg og varslingsanlæg i § 93, da det vurderes, at være tilstrækkeligt til at opnå et acceptabelt sikkerhedsniveauet.
123	Stk. 1, nr. 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kravene lempes, så det bliver muligt at etablere en større usprinklet brandsektion i stueetagen i en bygning i to etager, da det vurderes, at være tilstrækkeligt til at opnå et acceptabelt sikkerhedsniveau.</li> </ul> Stk. 1, nr. 6, 7 og 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kravene lempes, da det aldrig har været hensigten, at enfamiliehuse større end 600 m<sup>2</sup> skal sprinkles. Tilsvarende for rækkehuse i højst tre etager, når rækkehuskæden er højst 2.000 m<sup>2</sup>.</li> </ul>
126, stk. 1	Præcisering af redningsberedskabets slukningsarbejde.

130	Sproglig ensretning med definitionsliste.
131	Sproglig ensretning med definitionsliste.
Overskriften før § 134	Sproglig præcisering, så overskrift passer til indholdet af bestemmelserne.
135, nr. 5	Brandmandselevator udgår af bestemmelsen, fordi forholdet er reguleret af beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner af 23. maj 2016.
141, stk. 3, nr. 5	Brandmandselevator udgår af bestemmelsen, fordi forholdet er reguleret af beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner af 23. maj 2016.
141, stk. 4	Præcisering af, hvilke byggerier der er omfattet af akkrediteret funktionsafprøvning og kontrol.
142	Stk. 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det præciseres, at det er systemintegrationstesten, som skal foretages af et akkrediteret inspektionsorgan, og ikke selve systemintegrationen.</li> </ul> Stk. 4: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rettelse af tidligere fejl, i forhold til hvilke byggerier, der er omfattet af akkrediteret systemintegrationstest.</li> </ul>
143, stk. 2	Ny stk. 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det tilføjes til bestemmelsen, at der for om- eller tilbygninger, hvor der ikke ændres på forudsætningerne for de brandmæssige forhold, ikke nødvendigvis skal udarbejdes en drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan. Nu er der overensstemmelse med kapitel 7 i vejledningen til kapitel 5 – Brand.</li> </ul>
148	Det præciseres, at det er supplerende krav til driftsmæssige tiltag.
Overskriften før § 156	Overskriften ændres, da festivalområder ikke er omfattet af bygningsreglementet.
158	Henvisningen til vejledning præciseres.
177, stk. 1, nr. 3	I forbindelse med ændring af byggeloven vil der blive stillet forslag om, at der indføres lovhjemmel til, at der kan fastsættes et afstandskrav til vej, som er uafhængig af bygningens højde. Vedtages dette forslag vil det betyde, at der fastsættes nye afstandskrav mod vej i bygningsreglementet.

178, stk. 1, nr. 5	<p>I forbindelse med ændring af byggeloven vil der blive stillet forslag om, at der indføres lovhjemmel til, at der kan fastsættes et afstandskrav til vej, som er uafhængig af bygningens højde. Vedtages dette forslag vil det betyde, at der fastsættes nye afstandskrav mod vej i bygningsreglementet.</p> <p>Det er styrelsens vurdering, at der ud fra byggelovens nuværende formål om at sikre sikkerhed og sundhed ikke er grundlag for et skærpet afstandskrav mod vej for sommerhuse og sekundære bygninger, da indblik- og skyggegener generelt er begrænset mod vej og genboer, samt at brandsmitte til nabogrund hindres af mellemliggende vej.</p>
179	<p>I forbindelse med ændring af byggeloven vil der blive stillet forslag om, at der indføres lovhjemmel til, at der kan fastsættes et afstandskrav til vej, som er uafhængig af bygningens højde. Vedtages dette forslag vil det betyde, at der fastsættes nye afstandskrav mod vej i bygningsreglementet.</p> <p>Endvidere angives det, at primitive mindre bygninger til lejlighedsvis overnatning jf. § 5, stk. 1, nr. 16 har en byggeret med hensyn til afstand til nabo, vej og sti.</p>
180	<p>Højdegrænseplan mod vej for sekundære bygninger ophæves, således at bygningerne skal overholde rent afstandskrav mod vej beskrevet i § 177.</p> <p>Dertil præciseres det, at varmepumpers udedel er omfattet af bestemmelsen.</p>
181	<p>Højdegrænseplan mod vej for sekundære bygninger ophæves, således at bygningerne skal overholde rent afstandskrav mod vej beskrevet i § 177.</p>
182	<p>Stk. 1, nr. 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det præciseres, at varmepumpers udedel er omfattet af bestemmelsen.</li> </ul> <p>Stk. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Højdegrænseplan mod vej for sekundære bygninger i tilknytning til sommerhuse ophæves, således at bygningerne skal overholde rent afstandskrav mod vej beskrevet i § 178.</li> </ul>

183	Højdegrænseplan mod vej for sekundære bygninger i tilknytning til sommerhuse ophæves, således at bygningerne skal overholde rent afstandskrav mod vej beskrevet i § 178.
243	Ændring vedrørende elevatorer som følge af den politiske aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om Bygge- og boligpolitiske indsatser af 15. maj 2023.
254, nr. 3	Det præciseres, at der ikke skal laves en energirammeberegning for uopvarmede bygninger eller bygninger opvarmet til under 5 °C.
455	Stk. 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Præcisering af, at indskudte etagedæk også skal medregnes.</li> </ul> Stk. 3, nr. 9: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestemmelsen lempes til at gælde alle bygningstyper, således at der skabes bedre mulighed for at efterisolere alle typer af bygninger.</li> </ul>
456, stk. 4	Ved at tilføje varmepumpers udedel, solcelleanlæg og solfangere til bestemmelsen, får kommunen mulighed for, at tage stilling til, om kommunen vil se bort fra disse ved beregningen af højden. Ændringen skal videre ses i sammenhæng med, at EU indfører regler, som skal fremme vedvarende energi.
479	Bestemmelsen ophæves, da det ikke har været meningen, at der skulle være større krav i lavenergiklassen for yderdøre.
489	Stk. 1, nr. 1, litra b: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dobbeltbuse tilføjes til bestemmelsen. Der har været tvivl om dobbeltbuse var omfattet af bestemmelsen, da dobbeltbuse specifikt nævnes i andre tilsvarende paragraffer.</li> </ul> Stk. 1, nr. 1, litra c: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forenkling af vurderingsgrundlaget for, hvorvidt avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m i konsekvensklasse 2 (CC2), kan indplaceres i konstruktionsklasse 1 (KK1).</li> </ul>

	<p>Stk. 1, nr. 1, litra e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der har været tvivl om, hvad ”byggeri” dækker over i bestemmelsen. For at tydeliggøre erstattes ”byggeri” med ”statisk uafhængig konstruktion”.</li> </ul> <p>Stk. 1, nr. 1, litra f:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se stk. 1, nr. 1, litra e.</li> </ul> <p>Stk. 2, nr. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Præcisering af afstand på 6 m til 6,0 m.</li> </ul> <p>Stk. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Præcisering af hvilke byggearbejder, som altid er undtaget indplacering i konstruktionsklasse.</li> </ul>
492	<p>Bestemmelsen ophæves for at undgå tvivl om, hvilke metoder, der kan anvendes til dokumentation af brandsikkerheden i de forskellige brandklasser. Disse fremgår af § 493 samt bilag 1, tabel 3.</p>
493	<p>Stk. 1, nr. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestemmelsen præciseres, så der er overensstemmelse mellem krav og vejledning.</li> </ul> <p>Stk. 1, nr. 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det præciseres hvilke metoder, der kan anvendes til dokumentation af brandsikkerheden i brandklasse 4.</li> </ul> <p>Stk. 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det præciseres, at det er kommunalbestyrelsen, som skal vurdere om, og i hvilket omfang en certificeret rådgiver skal inddrages, samt om dokumentation skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.</li> </ul>
500	<p>Stk. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Referencen til SBI-anvisning 271 fjernes, da det ikke entydigt fremgår, hvilke dele af SBI-anvisningen, der er principper, der skal anvendes, og hvilke dele der er vejledende tekst. Såfremt den statiske dokumentation udarbejdes efter SBI-anvisning 271, opfyldes kravene til dokumentation, men det er ikke alle dele af SBI-anvisningen, der skal følges.</li> </ul>



	<p>Stk. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestemmelsen ophæves. Kravet om, at dokumentationen skal foreligge på dansk eller engelsk rykkes til § 40, stk. 6.</li> </ul>
502	<p>Præcisering af de enkelte dele af den statiske kontrolplan, der er nødvendig for at kunne præcisere den certificeredes minimumsvirke i § 540.</p>
503	<p>Præcisering af, at stk. 1 er gældende for indplacering af alle konstruktionsklasser.</p>
507	<p>Stk. 1, nr. 11 og 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Præcisering af, at dokumentation for brandforhold også omfatter dokumentation for projektering og udførelse af brandsikringstiltag, så det er i overensstemmelse med dokumentation omfattet af krav om kontrol, jf. bilag 3.</li> </ul> <p>Stk. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Præcisering af, at dokumentation for brandforhold også omfatter eftervisning af brandsikkerhedsniveauet ved begrundet vurdering og komparativ analyse samt anden dokumentation, der kan anvendes for byggeri i klasse 4. Der er således overensstemmelse med dokumentation omfattet af krav om kontrol, jf. bilag 3.</li> </ul> <p>Stk. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det præciseres, at dokumentation for brandforhold skal udarbejdes efter principperne som beskrevet i Bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5, 29 og 30.</li> </ul> <p>Stk. 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestemmelsen ophæves. Kravet om, at dokumentationen skal foreligge på dansk eller engelsk rykkes til § 40, stk. 6.</li> </ul> <p>Stk. 4 (ny):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det præciseres, at dokumentation for projektering af brandsikringstiltag skal være i overensstemmelse med krav angivet i dokumentation for design af brandforhold, samt at dokumentation for udførelse af</li> </ul>

	brandsikringstiltag skal være i overensstemmelse med krav angivet i dokumentation for projektering af brandsikringstiltag.
518	Fejlrettelse, så der er overensstemmelse mellem § 518 og bilag 3, tabel 4b.
519, stk. 1	”Fasen” ændres til ”processen”, så der er overensstemmelse mellem bestemmelse og vejledningstekst.
520	Præcisering af, hvad dokumentationen skal omfatte.
524	Referencen til SBI-anvisning fjernes, da det ikke er entydigt hvilke principper, der skal anvendes, og hvilke dele af SBI-anvisning 271, der er vejledende tekst. Såfremt at SBI-anvisning 271 følges, opfyldes krav til dokumentation, men det er ikke et krav, at alle dele af SBI-anvisning følges. Referencen indarbejdes i vejledningen til kapitel 28 suppleret med en uddybende vejledning.
526, stk. 1	Det præciseres, at kontroltypen for kontrol af dokumentation for design af brandforhold og projektering af bærende konstruktioner skal være i overensstemmelse med § 526. Herved præciseres tillige, at tredjepartskontrol af dokumentation for design af brandforhold skal være i overensstemmelse med § 528, stk. 2 om krav om brug af en brandrådgiver, der er certificeret til tredjepartskontrol af brandforhold.
526 a	Det præciseres, at kontroltypen for kontrol af dokumentation for hhv. projektering og udførelse af brandsikringstiltag skal være i overensstemmelse med § 526 a. Herved præciseres endvidere, at tredjepartskontrol af dokumentation for hhv. projektering og udførelse af brandsikringstiltag, jf. § 528, stk. 3, ikke er omfattet af krav om brug af en brandrådgiver, der er certificeret til tredjepartskontrol af brandforhold, men at tredjepartskontrollen kan foretages af en person, der har den fornødne kompetence og overblik inden for det faglige område, som udførelsen omfatter.
527	Stk. 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Referencen til SBI-anvisning fjernes med hensyn til kontrolniveauer, da det ikke er entydigt, hvilke principper, der skal anvendes, og hvilke dele af SBI-anvisning 271, der er vejledende tekst. Såfremt SBI-anvisning 271 følges, opfyldes krav til dokumentation, men det er ikke et krav, at alle dele af SBI-anvisning</li> </ul>

	<p>følges. Referencen indarbejdes i vejledningen til kapitel 30 suppleret med en uddybende vejledning</p> <p>Stk. 4 (som bliver stk. 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se stk. 3</li> </ul>
531, nr. 4	Dokumentation og udførelse deles op i to, så dette stemmer overens med begreberne i kapitel 30.
540	<p>Nr. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det præciseres, at udfærdigelsen af dokumentation for konstruktionsklasser for konstruktionsafsnit og det samlede byggeri skal ske i henhold til § 503.</li> </ul> <p>Nr. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav til den certificerede statikers minimumsvirke lempes, således at den certificerede statiker kun skal udfærdige kontrolplan for delene B2.1.1 og B2.2.1, mens kontrolplan for delene B2.1.2.x og B2.2.2.x kan uddelegeres og udføres af andre end den certificerede statiker.</li> </ul>
542, stk. 1	Det præciseres, at de andre dele af den statiske dokumentation, jf. § 500, som den certificerede statiker ikke selv skal udfærdige jf. § 540, kan uddelegeres.
548, nr. 3	Krav til den certificerede brandrådgivers minimumsvirke lempes, således at den certificerede brandrådgiver kun skal udfærdige kontrolplan for design af brandforhold, mens kontrolplan for projektering og udførelsen af brandsikringstiltag kan uddelegeres og udføres af andre end den certificerede brandrådgiver.
549, stk. 1	Det præciseres, at de andre dele af dokumentation for design af brandforhold, jf. § 507, stk.1, nr. 5-8 og 10 samt § 507, stk. 2, som den certificerede brandrådgiver ikke selv skal udfærdige, jf. § 548, kan uddelegeres.
550 b	<p>Stk. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestemmelsen ændres, så det nu fremgår, at det er den certificerede brandrådgiver, der skal udfærdige dokumentationen for indplacering i brandklasse, kontrolplan og, hvis det er relevant, dokumentation for at løsningen overholder bygningsreglementet</li> </ul>

	<p>Stk. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sproglig præcisering.</li> </ul> <p>Stk. 3: Sproglig præcisering.</p>
Bilag 1	<p>Tabel 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det præciseres, at risikoklasse 1 for anvendelseskategori 1 kun omfatter bygninger i højst 1 etage over terræn. Desuden undtages sekundær bebyggelse for kravet om brandbelastning, så det er muligt at etablere f.eks. et brændeskur i risikoklasse 1.</li> </ul> <p>Derudover indføres der grænser for maksimal brandbelastning i risikoklasse 2 og 3 i lighed med risikoklasse 1.</p> <p>Tabel 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsekvensrettelse af revidering af dokumentationsmuligheder.</li> </ul>
Bilag 2, tabel 1	<p>Kravene til skyde- og foldedøre lempes, således at dørene har mulighed for at have en højere U-værdi, hvis dørene har funktionskrav, f.eks. som følge af sikkerhed. Disse funktionskrav vil typisk medføre, at dørene vil have et højere varmetab. Dette svarer til tilgangen for almindelige yderdøre, hvor der allerede er differentierede U-værdikrav for yderdørene afhængigt af om yderdørene har funktionskrav. Der er dermed tale om at sidestille skyde- og foldedøre med øvrige yderdøre.</p>
Bilag 3	<p>Tabel 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsekvensrettelse så der er overensstemmelse mellem tabel 1 og §§ 526 a samt 528.</li> </ul> <p>Tabel 4a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsekvensrettelse så der er overensstemmelse mellem dokumentation angivet i tabel 4a og § 507, stk. 1.</li> </ul> <p>Tabel 4b:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Præcisering af, at der ikke skal udføres uafhængig kontrol af byggeri i risikoklasse 1.</li> </ul>

	<p>Tabel 5:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Konsekvensrettelse så der er overensstemmelse mellem dokumentation angivet i tabel 5 og ændring i § 507.</li></ul>
Bilag 4	<p>Bilag 4 er ensrettet med Bygningsreglements vejledning til kapitel 5 - Brand, Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand, således at det eksplicit fremgår, hvilke målbare størrelser, der må fraviges med højst 10 %.</p>