

BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD

Projekt:	Skriv Projektnummer! Skriv Projektnavn!	Kontrolplaner udarbejdet af:	Skriv udarbejdende! <i>Initialer, Navn, Firma</i>
Projektadresse:	Skriv Adresse!	Kontrolplaner kontrolleret af:	Skriv kontrollant! <i>Initialer, Navn, Firma</i>
Matrikel nr.:	Skriv Matrikel!	1. udgivelsesdato:	DD-MM-ÅÅÅÅ
Brandklasse:	Vælg Brandklasse		

ÆNDRINGS- OG VERSIONSLOG FOR KONTROLPLAN

Version	Dato	Udarbejdet af	Kontrolleret af	Versionsbeskrivelse
1	DD-MM-ÅÅÅÅ	[INIT]	[INIT]	Ingen, dette er version 1.
2				
3				
4				
5				

INDLEDNING

Den samlede brandtekniske kontrolplan (KPLA) omfatter:

1. Kontrolplan for design af brandforhold.

2. Kontrolplan for almen og særlig kontrol for projektering af brandsikringstiltag.

2. Kontrolplan for almen og særlig kontrol for projektering af brandsikringstiltag udelades jf. BR18 §523 stk. 7, da projektet omfatter en mindre om- og tilbygning.

3. Kontrolplan for almen og særlig kontrol for udførelse af brandsikringstiltag.

Nærværende projektspecifikke kontrolplan for design af brandsikringstiltag (KPLA-D) omfatter del 1 og skal læses sammen med *Vejledning til BR18, Kapitel 30 – Kontrol af dokumentation af brandforhold*.

KONTROLTYPER

For nærværende projekt skal der udføres følgende typer kontrol af udførelse af af brandforholdsikringstiltag:

Egenkontrol

Uafhængig kontrol

#I/T

KONTROLNIVEAUER OG KONTROLOMFANG

Kontrolniveauer og kontrolomfang for kontrol af projektering af brandsikringstiltag fremgår af kontrolplaner for de enkelte brandsikringstiltag.

BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD

VEJLEDNING

Projekt:

Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn!

Projektadresse:

Skriv Adresse!

Matrikel nr.:

Skriv Matrikel!

FORKLARING / LÆSEVEJLEDNING

KONTROLPUNKTER

"Væsentlige kontrolpunkter" i kontrolplaner for design af brandforhold er kontrolpunkter fra appendiks 30A i *Vejledning til BR18, Kapitel 30 – Kontrol af dokumentation af brandforhold* .
Omfang af "Væsentlige kontrolpunkter" skal tilpasses til det aktuelle projekt og evt. andre kontrolpunkter, skal tilføjes under "Andre kontrolpunkter".

KONTROLPLANER

I kontrolplanerne anvendes forkortelser vedr. grundlaget for kontrollerne, som også udgør designgrundlaget, og dokumentationsform. I det følgende er en ordforklaring på de anvendte forkortelser:

Grundlag for kontroller:

BPLAN:

Brandplaner

BR18:

Bygningsreglement 2018

BR18V-K5-K1:

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand -Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand

BR18V-K5-K5:

Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand - Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder

BR18V-K5-K7:

Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand - Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger

BR18V-K5-B10:

Bilag 10 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand - Præ-accepterede løsninger for brandsikring af industri- og lagerbygninger i én etage

BR18V-K29:

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 - Dokumentation af brandforhold

BSR:

Brandstrategi

DBK:

Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)

FUNK:

Funktionsbeskrivelse

ITF:

Dokumentation for indsatstaktiske forhold

KPLA-D:

Kontrolplan for kontrol af design af brandforhold

KPLA-P:

Kontrolplan for kontrol af projektering af brandsikringstiltag

KPLA-U:

Kontrolplan for kontrol af udførelse af brandsikringstiltag

SITP:

Brandsituationsplan

Dokumentationsform:

OK:

Kontrollanten har fundet at brandsikringstiltaget er projekteret iht. grundlag og godkendelseskriteriet for kontrolpunktet er opfyldt.

ikke OK:

Der er fundet forhold ved kontrollen, som ikke er tilsvarende grundlaget. Fejl, mangler mv. skal anføres under ”Bemærkninger” og der der foretages genkontrol, efter udbedring. Både fejl/mangel og genkontrol registreres.

IR:

Ikke relevant. Hvis kontrolpunktet ikke er relevant for det pågældende brandsikringstiltag/kontrolgenstand.

KONTROLRAPPORTER

Kontrolresultat i forhold til dokumentationsform OK / ikke OK / IR:

Kontrolresultatet ”OK” benyttes når hele godkendelseskriteriet er opfyldt – dvs. svaret er JA. Ellers benyttes ”ikke OK”.

Hvis kontrolresultatet er ”ikke OK” beskrives fejl, mangler, afvigelser mv. i kontrolrapporten under kolonnen ”Bemærkninger”.

Ved kontrolresultat ”IR” anføres, hvorfor kontrolpunktet ikke er relevant i kolonnen ”Bemærkninger”. Kontrolresultat "IR" (ikke relevant), må kun benyttes, hvis det er anført som dokumentationsform for kontrolpunktet.

Opfølgning:

Hvis der er kontrolresultater, der er "ikke OK", skal der foretages opfølgning på de afvigelser/fejl/mangler mv. som kontrollen har givet anledning til, og genkontrol når den udarbejdende har revideret dokumentationen.

BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD

KONTROLOVERSIGT

Projekt:	Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn!	Kontrolplaner udarbejdet af:	Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Projektadresse:	Skriv Adresse!	Kontrolplaner kontrolleret af:	Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Matrikel nr.:	Skriv Matrikel!	1. udgivelsesdato:	DD-MM-ÅÅÅÅ
Brandklasse:	Vælg Brandklasse		

					Kontrolplaner		
ID	Kontrolgenstande	Kontrolplanens og -rapportens ID	Kontroltype	Kontrolniveau	Udgivelsesdato	Version	Rev.dato
ITF	Dokumentation for indsatstaktiske forhold	Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_ITF	#I/T	#I/T	DD-MM-ÅÅÅÅ	1	-
DBK	Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)	Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_DBK	#I/T	#I/T	DD-MM-ÅÅÅÅ	1	-
BSR	Brandstrategi	Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_BSR	#I/T	#I/T	DD-MM-ÅÅÅÅ	1	-
BPLAN/SITP	Brandplaner og brandsituationsplan	Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_BPLAN-SITP	#I/T	#I/T	DD-MM-ÅÅÅÅ	1	-
FUNK	Funktionsbeskrivelse	Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_FUNK	#I/T	#I/T	DD-MM-ÅÅÅÅ	1	-
KPLA	Brandteknisk kontrolplan	Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_KPLA	#I/T	#I/T	DD-MM-ÅÅÅÅ	1	-
DKV	Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan	Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_DKV	#I/T	#I/T	DD-MM-ÅÅÅÅ	1	-

BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD

Projekt:

Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn!

Projektadresse:

Skriv Adresse!

Matrikel nr.:

Skriv Matrikel!

Kontrolplan udarbejdet af:

Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma

Kontrolplan kontrolleret af:

Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma

Udgivelsesdato, kontrolplan:

DD-MM-ÅÅÅÅ

Version, kontrolplan:

1

Revisionsdato, kontrolplan:

-

Dokumentation for indsatstaktiske forhold

ITF

Dokument ID:

Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_ITF

Kontrolgenstand:

Dokumentation for indsatstaktiske forhold

Kontroltype:

#I/T

Kontrolniveau:

#I/T

KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten):

Dokument id /Filnavn:

Dokument navn / Emne:

Udarbejdet af (ansvarlig):

Versions dato

(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov)

(Initialer/firma)

KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):

Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)

KONTROLPLAN					KONTROLRAPPORT				
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form	Kontrol- resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Opfølgning (hvis "ikke OK") Udarbejdende (init, dato)kontrollant (init, dato)

Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.

ITF.1	Adgangs- og tilkørselsveje samt brandredningsarealer	Er adgangs- og tilkørselsveje herunder svingarealer, vendepladser og afspærringer mv. samt adgang til stigrør, centraludstyr og brandredningsarealer beskrevet?	BR18 BR18V-K5-K5	OK / ikke OK / IR						
ITF.2	Adgang til bygningen	Er adgang til bygningen, placering af nøgleboks og blitz samt evt. adgang til tagflade beskrevet?	BR18 BR18V-K5-K5	OK / ikke OK / IR						
ITF.3	Indsats i bygningen, herunder slangevej	Er redningsberedskabets primære indsatsveje, indtrængningsveje og slangeveje beskrevet?	BR18 BR18V-K5-K5	OK / ikke OK / IR						
ITF.4	Adgang til og betjening af brandtekniske installationer	Er redningsberedskabets adgang til betjening af brandtekniske installationer beskrevet? Er der beskrevet adgang til stigrør eller mulighed for slangeophaling?	BR18 BR18V-K5-K5	OK / ikke OK / IR						
ITF.5	Placering af centraler for brandtekniske installationer	Er placering af centraler for brandtekniske installationer beskrevet?	BR18 BR18V-K5-K5	OK / ikke OK / IR						
ITF.6	Skiltning	Er der beskrevet skiltning af indsatsforhold?	BR18 BR18V-K5-K5	OK / ikke OK / IR						
ITF.7	Røgudluftning af redningsberedskabets primære indsatsveje	Er røgudluftning af redningsberedskabets primære indsatsveje beskrevet?	BR18 BR18V-K5-K5	OK / ikke OK / IR						
ITF.8	Røgudluftning af bygningen generelt	Er røgudluftning af bygningen beskrevet?	BR18 BR18V-K5-K5	OK / ikke OK / IR						
ITF.9	Industri- og lagerbygninger i ILK 5 større end 600 m²	Er indsatsforhold beskrevet i BR18V-K5-K5, afsnit 5.9 tilgodeset?	BR18 BR18V-K5-K5 BR18V-K5-B10	OK / ikke OK / IR						
ITF.10	Industri- og lagerbygninger i ILK 1-4	Er evt. særlige forhold for ILK 1-4 beskrevet?	BR18 BR18V-K5-K5 BR18V-K5-B10	OK / ikke OK / IR						
ITF.11	Særlige forhold i BR18V-K5-K5, afsnit 5.1.2.	Er der redegjort for forhold, som ikke eller kun delvist anses som indsatstaktiske traditionelle som angivet i BR18V-K5-K5 afsnit 5.1.2?	BR18 BR18V-K5-K5	OK / ikke OK / IR						

4(20)

KONTROLPLAN				
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form
ITF.12	Erklæring af indsatstaktiske forhold (ITF)	Er der foretaget den korrekte vurdering af hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt / ikke indsatstaktisk traditionelt / eksisterende indsatstaktiske forhold?	BR18 BR18V-K5-K5	OK / ikke OK / IR
ITF.13	Redegørelse for evt. eksisterende forhold	Er der redegjort for evt. eksisterende indsatsforhold i byggeriet iht. BR18V-K5-K1 afsnit 1.6.10 ?	BR18 BR18V-K5-K1 BR18V-K5-K5	OK / ikke OK / IR
ITF.14	Fyldestgørende dokumentation	Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stedet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR
ITF.15	Dokumentstyring og identifikation	Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR

KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)

Andre kontrolpunkter

IND.A				
IND.B				
IND.C				
IND.D				
IND.E				

BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD				Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)		DBK
Projekt:		Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn!			Dokument ID:	Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_DBK
Projektadresse:		Skriv Adresse!			Kontrolgenstand:	Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)
Matrikel nr.:		Skriv Matrikel!				
Kontrolplan udarbejdet af:		Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma				
Kontrolplan kontrolleret af:		Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma				
Udgivelsesdato, kontrolplan:		DD-MM-ÅÅÅÅ			Kontroltype:	#I/T
Version, kontrolplan:		1			Kontrolniveau:	#I/T
Revisionsdato, kontrolplan:		-				

KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten):				KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):		
Dokument id /Filnavn:		Dokument navn / Emne:		Udarbejdet af (ansvarlig):	Versions dato	
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov)		(Initialer/firma)				

KONTROLPLAN					KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form	Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)

Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.

DBK.1	Relevant lovmæssigt grundlag for ansøgning	Er det relevante lovgivningsgrundlag beskrevet? Er der opstillet en liste over anvendt bygningsreglement, samt dets vejledninger og præ-accepterede løsninger og er listens referencer entydig angivet med version, udgave, udgivelsesår og lignende? Er der angivet om der anvendes anden lovgivning end byggeloven, herunder beredskabslovgivningen og tekniske forskrifter?	BR18 mfl.	OK / ikke OK / IR						
DBK.2	Byggeriet udformning og inddeling i bygningsafsnit	Er byggeriets udformning, anvendelse og inddeling i bygningsafsnit beskrevet?	-	OK / ikke OK / IR						
DBK.3	Byggeriets brugere, deres anvendelse og personbelastning/-fordeling	Er personer som anvender byggeriet beskrevet, herunder dag-/ natophold, personernes mobilitet og deres kendskab til bygningen? Er personfordeling i bygningen beskrevet?	BR18 mfl.	OK / ikke OK / IR						
DBK.4	Indplacering af bygningsafsnit i anvendelseskategorier	Er de enkelte bygningsafsnit/områder henført til korrekt anvendelseskategori?	BR18 BR18V-K5-K1	OK / ikke OK / IR						
DBK.5	Indplacering af bygningsafsnit i risikoklasser	Er de enkelte bygningsafsnit/områder henført til korrekt risikoklasse?	BR18 BR18V-K5-K1	OK / ikke OK / IR						
DBK.6	Evt. indplacering i lager- og industriklasser, herunder beregning af brandbelastning og redegørelse for tilvækstfaktor	Er produktions- og/eller lagerafsnit indplaceret korrekt i Industri- og lagerklasse(r) og er oplagets karakter, stablingshøjde, brandbelastning, tilvækstfaktor og evt. krav til oplagsfelter beskrevet?	BR18 BR18V-K5-K1 BR18V-K5-B10	OK / ikke OK / IR						

KONTROLPLAN					KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form	Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)
DBK.7	Redegørelse for eventuelle kendte fravigelser i brandklasse 2	Er der redegjort for eventuelle kendte fravigelser fra vejledninger og bilag? Er der maksimalt 3 konkrete fravigelser pr. bygningsafsnit iht. BR18V-K5-K1, afsnit 1.6.4.1 og BR18, Bilag 4, afsnit 1? Er der redegjort for medvirkende brandrådgiver inkl. maksimalt 5 konkrete fravigelser pr. bygningsafsnit iht. BR18V-K5-K1, afsnit 1.6.4.2 og BR18, Bilag 4, afsnit 2?	BR18, Bilag 4 BR18V-K5-K1 BR18-K29	OK / ikke OK / IR						
DBK.8	Redegørelse for eventuelle kendte fravigelser i brandklasse 3/4	Er der redegjort for eventuelle kendte fravigelser fra vejledninger og bilag iht. BR18V-K5-K1, afsnit 1.6.4.2 og BR18V-K29, afsnit 2.2.1.4?	BR18V-K5-K1 BR18-K29	OK / ikke OK / IR						
DBK.9	Metode for eftervisning af brandsikkerhed	Er metoden for eftervisning af byggeriet for hvert bygningsafsnit/område indenfor rammerne af brandklassen for det pågældende bygningsafsnit/område? Er evt. fravigelser dokumenteret indenfor rammerne af brandklassen for det pågældende bygningsafsnit/område?	BR18 BR18V-K5-K1	OK / ikke OK / IR						
DBK.10	Valg af brandklasse	Er de enkelte bygningsafsnit/områder indplaceret i korrekt brandklasse?	BR18 BR18V-K5-K1	OK / ikke OK / IR						
DBK.11	Evt. redegørelse for eksisterende forhold og lovgrundlag for disse	Er der redegjort for eksisterende forhold og lovgrund / godkendelser / byggetilladelser for dette?	BR18 mfl.	OK / ikke OK / IR						
DBK.12	Fyldestgørende dokumentation	Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadiet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR						
DBK.13	Dokumentstyring og identifikation	Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR						
Andre kontrolpunkter										
DBK.A										
DBK.B										
DBK.C										
DBK.D										
DBK.E										

BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD

BrandstrategiBSR

Projekt:

Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn!

Projektadresse:

Skriv Adresse!

Matrikel nr.:

Skriv Matrikel!

Kontrolplan udarbejdet af:

Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma

Kontrolplan kontrolleret af:

Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma

Udgivelsesdato, kontrolplan:

DD-MM-ÅÅÅÅ

Version, kontrolplan:

1

Revisionsdato, kontrolplan:

-

Dokument ID:

Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_BSR

Kontrolgenstand:

Brandstrategi

Kontroltype:

#I/T

Kontrolniveau:

#I/T

KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten):

Dokument id /Filnavn:

Dokument navn / Emne:

Udarbejdet af (ansvarlig):

Versions dato

(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov)

(Initialer/firma)

KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):

Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)

KONTROLPLAN

Nr.

Kontrolpunkt

Godkendelseskriterie

Grundlag for kontrol

Dokumentations-
form

KONTROLRAPPORT

Kontrol-
resultat

Dato for
kontrol

Kontrollant
Initialer

Bemærkninger

Opfølgning (hvis "ikke OK")

Udarbejdende
(init, dato)

kontrollant
(init, dato)

Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.

BSR.1	Rammer for placering af byggeriet på grunden	Er byggeriets placering på grunden ift. afstand til skel, vej- og stimidte angivet? Er byggeriets placering på grunden ift. afstand til andre bygninger på samme grund angivet?	Vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK	OK / ikke OK / IR						
BSR.2	Evakuering og redning af personer	Indeholder brandstrategien en beskrivelse af byggeriets evakuerings- og flugtvejsforhold? Er beskrivelsen fyldestgørende?	Vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK	OK / ikke OK / IR						
BSR.3	Brandsikring af bærende konstruktioner	Er princip og forudsætninger for brandbeskyttelse af de bærende konstruktioner beskrevet?	Vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK	OK / ikke OK / IR						
BSR.4	Sikring mod antændelse, brand- og røgspredning	Er forhold og forudsætninger vedr. antændelse, brand- og røgspredning beskrevet?	Vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK	OK / ikke OK / IR						
BSR.5	Redningsberedskabets indsatsmuligheder	Er redningsbredskabet indsatsmuligheder beskrevet?	BR18 BR18V-K5-K5	OK / ikke OK / IR						
BSR.6	Øvrige tekniske installationer	Er byggeriets øvrige tekniske installationer beskrevet?	Vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK	OK / ikke OK / IR						
BSR.7	Driftsmæssige begrænsninger	Er der redegjort for evt. driftsmæssige begrænsninger for byggeriet? Er evt. driftsmæssige forudsætninger fra behandling af fravigelser overført til BSR?	-	OK / ikke OK / IR						
BSR.8	Fyldestgørende dokumentation	Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet og omfatter dokumentationen forhold, der er angivet i byggetilladelse)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR						

8(20)

KONTROLPLAN				
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form
BSR.9	Dokumentstyring og identifikation	Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR

Andre kontrolpunkter

BSR.A				
BSR.B				
BSR.C				
BSR.D				
BSR.E				

KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)

BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD				Brandplaner og brandsituationsplan		BPLAN/SITP	
Projekt:		Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn!		Dokument ID:		Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_BPLAN-SITP	
Projektadresse:		Skriv Adresse!		Kontrolgenstand:		Brandplaner og brandsituationsplan	
Matrikel nr.:		Skriv Matrikel!					
Kontrolplan udarbejdet af:		Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma					
Kontrolplan kontrolleret af:		Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma					
Udgivelsesdato, kontrolplan:		DD-MM-ÅÅÅÅ		Kontroltype:		#I/T	
Version, kontrolplan:		1		Kontrolniveau:		#I/T	
Revisionsdato, kontrolplan:		-					

KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten):				KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):		
Dokument id /Filnavn:		Dokument navn / Emne:		Udarbejdet af (ansvarlig):	Versions dato	
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov)				(Initialer/firma)		

KONTROLPLAN					KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form	Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)

Væsentlige kontrolpunkter, overordnede brandplaner (BPLAN/SITP) iht. vejledning til BR18 kap. 30.

BPLAN-SITP.1	Byggeriets placering på grunden i forhold til andre bygninger og skel mod nabo, vej- og stimidte	Er byggeriets placering på grunden vist?	DBK og ITF	OK / ikke OK / IR						
BPLAN-SITP.2	Tilkørselsforhold for redningsberedskabet	Er tilkørselsforhold for redningsberedskabet vist?	DBK og ITF	OK / ikke OK / IR						
BPLAN-SITP.3	Overordnet disponering af flugtveje, udgange, redningsåbninger og brandredningsarealer	Er overordnet disponering af flugtveje, udgange, redningsåbninger og brandredningsarealer angivet?	DBK og ITF	OK / ikke OK / IR						
BPLAN-SITP.4	Overordnet disponering af brandmæssige enheder i byggeriet	Er overordnet disponering af de brandmæssige enheder i byggeriet vist?	DBK og ITF	OK / ikke OK / IR						
BPLAN-SITP.5	Overordnet disponering af brandtekniske installationer til brug for redningsberedskabets indsatsmuligheder	Er overordnet disponering af brandtekniske installationer til brug for redningsberedskabets indsatsmuligheder vist?	DBK og ITF	OK / ikke OK / IR						
BPLAN-SITP.6	Fyldestgørende dokumentation	Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stedet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Uldør dokumentationen en helhed?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR						
BPLAN-SITP.7	Dokumentstyring og identifikation	Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR						

KONTROLPLAN				
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations- form

Andre kontrolpunkter, overordnede brandplaner (BPLAN/SITP)

BPLAN-SITP.A				
BPLAN-SITP.B				
BPLAN-SITP.C				
BPLAN-SITP.D				
BPLAN-SITP.D				

KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Kontrol- resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)

Væsentlige kontrolpunkter, brandplaner og brandsnit (BPLAN) iht. vejledning til BR18 kap. 30.

BPLAN.1	Disponering af flugtveje, udgange og redningsåbninger	Er disponering af flugtveje, udgange og redningsåbninger vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
BPLAN.2	Disponering af personbelastningen i de enkelte områder og flugtveje	Er personbelastningen i de enkelte områder/rum og flugtveje vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
BPLAN.3	Disponeringen af brandmæssige enheder i byggeriet	Er alle brandmæssige enheder i byggeriet vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
BPLAN.4	Placering af brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr	Er placering af brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
BPLAN.5	Placering af brandcentraler, ABA-centraler og sprinklercentraler	Er placering af brandcentraler, ABA-centraler og sprinklercentraler vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
BPLAN.6	Placering af brandfarlige oplag som trykflasker, brandfarlige væsker	Er placering af brandfarlige oplag, trykflasker, særlige farer og lign. vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
BPLAN.7	Placering af stigrør og stigrørstilkoblinger	Er stigrørsindløb og stigrørsudløb vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
BPLAN.8	"Som udført" tilføjes brandtekniske installationer som alarmtryk, flugtvejsskilte, ABV-åbninger og lign. installationer	Er alarmtryk, flugtvejsskilte, ABV-åbninger og lign. installationer angivet på "som udført" version?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
BPLAN.9	Fyldestgørende dokumentation	Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet og omfatter dokumentationen forhold, der er angivet i byggetilladelse)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Uddør dokumentationen en helhed?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR

KONTROLPLAN				
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations- form
BPLAN.10	Dokumentstyring og identifikation	Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR

Andre kontrolpunkter, brandplaner og brandsnit (BPLAN)

BPLAN.A				
BPLAN.B				
BPLAN.C				
BPLAN.D				
BPLAN.E				

Væsentlige kontrolpunkter, brandsituationsplan (SITP) iht. vejledning til BR18 kap. 30.

SITP.1	Byggeriets placering på grunden i forhold til andre bygninger og naboskel samt vej- og stimidte med angivelse af afstande	Er byggeriets placering og afstande vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
SITP.2	Tilkørselsforhold for redningsberedskabet	Er tilkørselsforhold for redningsberedskabet vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
SITP.3	Brandredningsarealer	Er redningsareal for redningsberedskabets bærbare og kørbare stiger vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
SITP.4	Placering af brandcentral, ABA-central og AVS-central	Er placering af brandcentral, ABA-central og AVS-central vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
SITP.5	Stigrørstilslutning	Er stigrørsindløb vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
SITP.6	Redningsberedskabets primære indtrængningsveje	Er redningsberedskabets primære indtrængningsveje vist?	BSR og FUNK	OK / ikke OK / IR
SITP.7	Fyldestgørende dokumentation	Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet og omfatter dokumentationen forhold, der er angivet i byggetilladelse)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadiet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR
SITP.8	Dokumentstyring og identifikation	Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR

Andre kontrolpunkter, brandsituationsplan (SITP)

SITP.A				
SITP.B				
SITP.C				
SITP.D				
SITP.E				

KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Kontrol- resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)

BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD		Funktionsbeskrivelse		FUNK
Projekt:	Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn!	Dokument ID:	Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_FUNK	
Projektadresse:	Skriv Adresse!	Kontrolgenstand:	Funktionsbeskrivelse	
Matrikel nr.:	Skriv Matrikel!			
Kontrolplan udarbejdet af:	Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma			
Kontrolplan kontrolleret af:	Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma			
Udgivelsesdato, kontrolplan:	DD-MM-ÅÅÅÅ	Kontroltype:	#I/T	
Version, kontrolplan:	1	Kontrolniveau:	#I/T	
Revisionsdato, kontrolplan:	-			

KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten):				KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):		
Dokument id /Filnavn:	Dokument navn / Emne:	Udarbejdet af (ansvarlig):	Versions dato	Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)		
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov)		(Initialer/firma)				

KONTROLPLAN					KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form	Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)

Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.

FUNK.1	Beskrivelse af alle nødvendige brandsikringstiltag	Er alle brandsikringstiltag som iht. BSR er relevante for byggeriet beskrevet i funktionsbeskrivelsen?	BSR, samt vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK	OK / ikke OK / IR						
FUNK.2	Evakuering og redning af personer	Er der i relevant omfang beskrevet: - Omfang af brandsikringstilletaget? - Brandkrav? - Ydeevnekriterier? - Normgrundlag?	BSR, samt vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK	OK / ikke OK / IR						
FUNK.3	Brandsikring af bærende konstruktioner	Er der i relevant omfang beskrevet: - Omfang af brandsikringstilletaget? - Brandkrav? - Ydeevnekriterier? - Normgrundlag?	BSR, samt vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK	OK / ikke OK / IR						
FUNK.4	Sikring mod antændelse, brand- og røgspredning	Er der i relevant omfang beskrevet: - Omfang af brandsikringstilletaget? - Brandkrav? - Ydeevnekriterier? - Normgrundlag?	BSR, samt vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK	OK / ikke OK / IR						
FUNK.5	Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr	Er der i relevant omfang beskrevet: - Omfang af brandsikringstilletaget? - Brandkrav? - Ydeevnekriterier? - Normgrundlag?	BSR, samt vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK	OK / ikke OK / IR						
FUNK.6	Redningsberedskabets indsatsmuligheder	Er der i relevant omfang beskrevet: - Omfang af brandsikringstilletaget? - Brandkrav? - Ydeevnekriterier? - Normgrundlag?	BSR, samt vejledninger og bilag angivet som grundlag i DBK	OK / ikke OK / IR						
FUNK.7	Funktionsmatrix	Er der udført en brand-/funktionsmatrix for de brandtekniske installationer og er alle funktionsammenhænge beskrevet?	BSR	OK / ikke OK / IR						

KONTROLPLAN					KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form	Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)
FUNK.8	Fyldestgørende dokumentation	Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet og omfatter dokumentationen forhold, der er angivet i byggetilladelse)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stedet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR						
FUNK.9	Dokumentstyring og identifikation	Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR						
Andre kontrolpunkter										
FUNK.A										
FUNK.B										
FUNK.C										
FUNK.D										
FUNK.E										

BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD		Brandteknisk kontrolplan		KPLA
Projekt:	Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn!	Dokument ID:	Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_KPLA	
Projektadresse:	Skriv Adresse!	Kontrolgenstand:	Brandteknisk kontrolplan	
Matrikel nr.:	Skriv Matrikel!			
Kontrolplan udarbejdet af:	Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma			
Kontrolplan kontrolleret af:	Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma			
Udgivelsesdato, kontrolplan:	DD-MM-ÅÅÅÅ	Kontroltype:	#I/T	
Version, kontrolplan:	1	Kontrolniveau:	#I/T	
Revisionsdato, kontrolplan:	-			

KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten):				KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):		
Dokument id /Filnavn:	Dokument navn / Emne:	Udarbejdet af (ansvarlig):	Versions dato	Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)		
(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov)		(Initialer/firma)				

KONTROLPLAN					KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form	Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)

Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.

KPLA.1	Kontroltyper	Er der redegjort for kontroltyper afhængigt af brandklasse, herunder brug af tredjepartskontrol?	KPLA-D KPLA-P KPLA-U	OK / ikke OK / IR						
KPLA.2	Kontrolgenstande i Design	Er der udarbejdet kontrolplaner er for alle relevante kontrolgenstande i design? Herunder om der for hver af kontrolplanerne er redegjort for følgende: - Kontroltype og kontrolniveau? - Alle væsentlige kontrolpunkter og for projektet relevantekontrolpunkter, med angivelse af godkendelseskriterie og grundlag?	KPLA-D	OK / ikke OK / IR						
KPLA.3	Kontrolgenstande i projektering	Er der udarbejdet kontrolplaner til projektering for alle kontrolgenstande/brandsikringstiltag angivet i funktionsbeskrivelsen? Herunder er der for hver af kontrolplanerne er redegjort for følgende: - Kontroltype og kontrolniveau? - Almene kontrolpunkter? - Særlige kontrolpunkter? - Der er for alle kontrolpunkter angivet godkendelseskriterie, grundlag og dokumentationsform?	KPLA-P	OK / ikke OK / IR						
KPLA.4	Kontrolgenstande i udførelse	Er der udarbejdet kontrolplaner til udførelse for alle kontrolgenstande/brandsikringstiltag angivet i funktionsbeskrivelsen? Herunder er der for hver af kontrolplanerne er redegjort for følgende: - Kontroltype og kontrolniveau? - Almene kontrolpunkter? - Særlige kontrolpunkter? - Der er for alle kontrolpunkter angivet godkendelseskriterie, grundlag, metode, tidspunkt for senest kontrol og dokumentationsform?	KPLA-U	OK / ikke OK / IR						

KONTROLPLAN					KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form	Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)
KPLA.5	Fyldestgørende dokumentation	Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet og omfatter dokumentationen forhold, der er angivet i byggetilladelse? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til statet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR						
KPLA.6	Dokumentstyring og identifikation	Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR						
Andre kontrolpunkter										
KPLA.A										
KPLA.B										
KPLA.C										
KPLA.D										
KPLA.E										

BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD

Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan

DKV

Projekt:
Projektadresse:
Matrikel nr.:

Skriv Projektnummer! - Skriv Projektnavn!
Skriv Adresse!
Skriv Matrikel!

Kontrolplan udarbejdet af:
Kontrolplan kontrolleret af:
Udgivelsesdato, kontrolplan:
Version, kontrolplan:
Revisionsdato, kontrolplan:

Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma
Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
DD-MM-ÅÅÅÅ
1
-

Dokument ID:
Kontrolgenstand:

Skriv Projektnummer!_M06_C10_KPLA_KRAP-D_DKV
Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan

Kontroltype:
Kontrolniveau:

#I/T
#I/T

KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten):

KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):

Dokument id /Filnavn:

Dokument navn / Emne:

Udarbejdet af (ansvarlig):

Versions dato

(Kontrollerede dokumenter indskrives her. Der indsættes flere linjer ved behov)

(Initialer/firma)

Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)

KONTROLPLAN					KONTROLRAPPORT					Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form	Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger		Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)

Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.

DKV.1	Driftsorganisation og ansvarsfordeling	Er der fastlagt organisation og ansvarsfordeling (Ejer, bruger, driftsansvarlig)? Er driftsorganisationens roller beskrevet? Er der beskrevet hvilke forhold personale skal instrueres i?	BR18V-K5-K7 BSR FUNK	OK / ikke OK / IR						
DKV.2	Brug- og driftsmæssige forhold, herunder retningslinjer for personbelastning	Er der beskrevet retningslinjer for: - Retningslinjer for personbelastning - Flugtveje - Brandslukningsmateriel - Generelle ordensregler - Forhold ved bygningsafsnit med særlige driftsmæssige anvendelser?	BR18V-K5-K7	OK / ikke OK / IR						
DKV.3	Særlige brandsikringstiltag, der medvirker til, at der er driftsmæssige begrænsninger for bygningen	Er der beskrevet eventuelle brandsikringstiltag, der medvirker til at der er driftsmæssige begrænsninger for bygningen?	BR18V-K5-K7	OK / ikke OK / IR						
DKV.4	Ikke kyndigt personale	Er der beskrevet hvilke forhold, ikke kyndigt personale skal instrueres i?	BR18V-K5-K7	OK / ikke OK / IR						
DKV.5	Procedure for nedbrud	Er der beskrevet procedure for afhjælpning/procedure ved nedbrud på brandtekniske installationer og passive brandsikringstiltag?	BR18V-K5-K7	OK / ikke OK / IR						
DKV.6	Vedligeholdelse af passive brandsikringstiltag	Er der beskrevet omfanget og hyppighed af kontrol for hvert passivt brandsikringstiltag der er nævnt i FUNK?	BR18V-K5-K7 FUNK	OK / ikke OK / IR						
DKV.7	Vedligeholdelse af brandtekniske installationer	Er der beskrevet omfanget og hyppighed af kontrol for hver brandtekniske installation der er nævnt i FUNK?	BR18V-K5-K7 FUNK	OK / ikke OK / IR						
DKV.8	Vedligeholdelse for eksisterende brandsikringstiltag ved ombygningssager	Er der beskrevet vedligeholdelse af evt. eksisterende brandsikringstiltag?	BR18V-K5-K7 FUNK	OK / ikke OK / IR						

KONTROLPLAN					KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form	Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)
DKV.9	Forebyggelse ved ombygninger eller frakobling af brandtekniske installationer	Er der beskrevet forebyggelse ved ombygninger eller frakobling af brandtekniske installationer?	BR18V-K5-K7 FUNK	OK / ikke OK / IR						
DKV.10	Relevante bilag indeholdt	Er alle relevante bilag vedlagt DKV-plan?	BR18V-K5-K7	OK / ikke OK / IR						
DKV.11	Fyldestgørende dokumentation	Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet og omfatter dokumentationen forhold, der er angivet i byggetilladelse)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stedet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR						
DKV.12	Dokumentstyring og identifikation	Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR						
Andre kontrolpunkter										
DKV.A										
DKV.B										
DKV.C										
DKV.D										
DKV.E										

BRANDTEKNISK KONTROLPLAN OG KONTROLRAPPORT FOR DESIGN AF BRANDFORHOLD

Dokumentation for indplacering i brandklasser

DBK

Projekt:25001 - Hotel X

Projektadresse:Genvej 22, 9999 X-købing

Matrikel nr.:214 cc, X-købing markjorder

Kontrolplan udarbejdet af:JJ, Jan Jakobsen, MSJ-Rådgivning

Kontrolplan kontrolleret af:MSJ, Mikkel S. Johansen, MSJ-Rådgivning

Udgivelsesdato, kontrolplan:01-06-2025

Version, kontrolplan:1

Revisionsdato, kontrolplan:-

Dokument ID:25001_M08_C10.2_KPLA_KRAP-P_DKV

Kontrolgenstand:Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)

Kontroltype:Uafhængig kontrol

Kontrolniveau:Maksimum

KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLOBJEKTER (her skal indskrives, hvilket projektmateriale, der danner baggrund for kontrolrapporten):				KONTROLRAPPORT-INPUT: KONTROLLANTER (information om kontrollant(er)):		
Dokument id /Filnavn:	Dokument navn / Emne:	Udarbejdet af (ansvarlig):	Versions dato	Kontrollant(er): (Initialer/navn/Firma)		
25001_M06_C04_DBK	Dokumentation for indplacering i brandklasse	JJ, MSJ-Rådgivning	01-06-2025	MSJ	Mikkel S. Jensen	MSJ-Rådgivning

KONTROLPLAN					KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form	Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)

Væsentlige kontrolpunkter iht. vejledning til BR18 kap. 30.

DBK.1	Relevant lovmæssigt grundlag for ansøgning	Er det relevante lovgivningsgrundlag beskrevet? Er der opstillet en liste over anvendt bygningsreglement, samt dets vejledninger og præ-accepterede løsninger og er listens referencer entydig angivet med version, udgave, udgivelsesår og lignende? Er der angivet om der anvendes anden lovgivning end byggeloven, herunder beredskabslovgivningen og tekniske forskrifter?	BR18 mfl.	OK / ikke OK / IR	OK	02-06-2025	MSJ			
DBK.2	Byggeriet udformning og inddeling i bygningsafsnit	Er byggeriets udformning, anvendelse og inddeling i bygningsafsnit beskrevet?	-	OK / ikke OK / IR	OK	01-06-2025	MSJ			
DBK.3	Byggeriets brugere, deres anvendelse og personbelastning/-fordeling	Er personer som anvender byggeriet beskrevet, herunder dag-/ natophold, personernes mobilitet og deres kendskab til bygningen? Er personfordeling i bygningen beskrevet?	BR18 mfl.	OK / ikke OK / IR	OK	02-06-2025	MSJ	Der mangler angivelse af maksimal personbelastning i festsal.	Indarbejdet 05-06-2025	OK, MSJ, 06-06-2025
DBK.4	Indplacering af bygningsafsnit i anvendelseskategorier	Er de enkelte bygningsafsnit/områder henført til korrekt anvendelseskategori?	BR18 BR18V-K1-K1	OK / ikke OK / IR	OK	02-06-2025	MSJ			
DBK.5	Indplacering af bygningsafsnit i risikoklasser	Er de enkelte bygningsafsnit/områder henført til korrekt risikoklasse?	BR18 BR18V-K5-K1	OK / ikke OK / IR	OK	02-06-2025	MSJ			
DBK.6	Evt. indplacering i lager- og industriklasser, herunder beregning af brandbelastning og redegørelse for tilvækstfaktor	Er produktions- og/eller lagerafsnit indplaceret korrekt i Industri- og lagerklasse(r) og er oplagets karakter, stablingshøjde, brandbelastning, tilvækstfaktor og evt. krav til oplagsfelter beskrevet?	BR18 BR18V-K5-K1 BR18V-K5-B10	OK / ikke OK / IR	IR	02-06-2025	MSJ	Ikke relevant, da projektet omhandler et hotel.		

KONTROLPLAN				
Nr.	Kontrolpunkt	Godkendelseskriterie	Grundlag for kontrol	Dokumentations-form
DBK.7	Redegørelse for eventuelle kendte fravigelser i brandklasse 2	Er der redegjort for eventuelle kendte fravigelser fra vejledninger og bilag? Er der maksimalt 3 konkrete fravigelser pr. bygningsafsnit iht. BR18V-K5-K1, afsnit 1.6.4.1 og BR18, Bilag 4, afsnit 1? Er der redegjort for medvirkende brandrådgiver inkl. maksimalt 5 konkrete fravigelser pr. bygningsafsnit iht. BR18V-K5-K1, afsnit 1.6.4.2 og BR18, Bilag 4, afsnit 2?	BR18, Bilag 4 BR18V-K5-K1 BR18-K29	OK / ikke OK / IR
DBK.8	Redegørelse for eventuelle kendte fravigelser i brandklasse 3/4	Er der redegjort for eventuelle kendte fravigelser fra vejledninger og bilag iht. BR18V-K5-K1, afsnit 1.6.4.2 og BR18V-K29, afsnit 2.2.1.4?	BR18V-K5-K1 BR18-K29	OK / ikke OK / IR
DBK.9	Metode for eftervisning af brandsikkerhed	Er metoden for eftervisning af byggeriet for hvert bygningsafsnit/område indenfor rammerne af brandklassen for det pågældende bygningsafsnit/område? Er evt. fravigelser dokumenteret indenfor rammerne af brandklassen for det pågældende bygningsafsnit/område?	BR18 BR18V-K5-K1	OK / ikke OK / IR
DBK.10	Valg af brandklasse	Er de enkelte bygningsafsnit/områder indplaceret i korrekt brandklasse?	BR18 BR18V-K5-K1	OK / ikke OK / IR
DBK.11	Evt. redegørelse for eksisterende forhold og lovgrundlag for disse	Er der redegjort for eksisterende forhold og lovgrund / godkendelser / byggetilladelser for dette?	BR18 mfl.	OK / ikke OK / IR
DBK.12	Fyldestgørende dokumentation	Er dokumentationen fyldestgørende i forhold til: - Dækkende dokumentation (dækker dokumentationen alle relevante forhold i projektet)? - Konsistent dokumentation (er der sammenhæng i det enkelte dokument og på tværs af dokumenter i forhold til stadiet)? - Retvisende dokumentation (er dokumentationen retvisende for projektet)? - Udgør dokumentationen en helhed?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR
DBK.13	Dokumentstyring og identifikation	Er følgende angivet for dokumentet: - Den udarbejdende af dokumentationen? - Entydigt dokument-ID og version af dokumentet? - Dato for udgivelse af den pågældende dokumentversion? - Evt. ændringslog?	BR18 BR18V-K29	OK / ikke OK / IR

KONTROLRAPPORT				Opfølgning (hvis "ikke OK")	
Kontrol-resultat	Dato for kontrol	Kontrollant Initialer	Bemærkninger	Udarbejdende (init, dato)	kontrollant (init, dato)
OK	02-06-2025	MSJ			
IR	02-06-2025	MSJ			
OK	02-06-2025	MSJ			
OK	02-06-2025	MSJ			
IR	02-06-2025	MSJ	Ikke relevant, da projektet omhandler nybyggeri.		
OK	02-06-2025	MSJ			
OK	02-06-2025	MSJ			

Andre kontrolpunkter

DBK.A				
DBK.B				
DBK.C				
DBK.D				
DBK.E				
